



חירייה פארק המחזור
איגוד ערים דן לתברואה

03/05/23

מכרז פומבי מס' 1/2023 לביצוע עבודות להקמת מבנה משרדי הנהלה

מענה לשאלות הבהרה – הודעה מס' 5

על פי סמכותו כאמור בתנאי ההצעה שבנדון, מתכבד בזאת איגוד ערים אזור דן (תברואה וסילוק אשפה) (להלן: "האיגוד"), למסור למשתתפים שינויים והבהרות נוספות בקשר לתנאי המכרז, לרבות בתשובה לשאלות שהועלו ע"י המשתתפים.

מובהר ומודגש בזאת כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד מהם, וכי בכל מקרה של סתירה, גובר האמור בהודעה זו על האמור במסמכי המכרז.

מענה לשאלות הבהרה:

עמוד	סעיף	שאלת הבהרה	תשובת האיגוד
	01.06.009.0001- מערכת קו חיים	אודה לקבלת פירוט איפה קו החיים ממוקם ומה אורכו?	מערכת קו חיים ממוקמת בהיקף גג המבנה, בכל היקפו עם עוגנים כל 3 מטר . סדר גודל של 100 מ"א
	09.30.009.0001- שילוט	אודה לקבלת מפרט/תוכנית אדריכלית של גרפיקה	מצורפות דוגמאות לשילוט מפרויקט אחר (קבצי "שלטים" + "סעיף 4-1")
	01.14.001.0012 חיפוי קיר באריחי פורצלן	עקב קושי בביצוע חיפוי קיר פורצלן בעובי 2 ס"מ בשיטה היבשה, האם ניתן להציע חלופה של חיפוי אלוקובונד?	לא ניתן להציע חלופה של חיפוי אלוקובונד. חברת חרש מייבאים חומר שפרטיו והמפרט שלו מצורפים . ככל שהביצוע ייצמד להנחיות היצרן, אין קושי.
		עדכון כלל הסעיפים בכתב הכמויות בהתאם למחירון דקל העדכני ביותר ללא מתן הנחות.	אין שינוי במסמכי המכרז.
		עדכון המחירים של הפרקים/סעיפים, כמפורט בסעיף 3 לעיל, והשוואתם למחירי השוק.	אין שינוי במסמכי המכרז.
		מתן אפשרות למציעים לנקוב באחוז הנחה שלילי (תוספת למחיר) של עד 10% וזאת חלף האמור בהודעה מס' 2 במכרז.	אין שינוי במסמכי המכרז.
		נציין כי ערבות ההצעה בסך 500,000 ש"ח גבוהה משמעותית	אין שינוי במסמכי המכרז.



חירייה פארק המְחזור
איגוד ערים דן לתברואה

	ביחס לאומדן המכרז. בהתאם, נבקש כי סכום הערבות יעודכן ל – 100,000 ש"ח.		
--	--	--	--

על כל מציע לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתו למכרז.

בברכה,

איגוד ערים אזור דן
תברואה וסילוק אשפה
ת.ד. 437 אור-יהודה 60200

יפתח ענבר, מהנדס האיגוד

מאשר קבלת הודעה לקבלנים מס' 5 (יש לצרף המסמך למסמכי המכרז).

תאריך

חתימה + חותמת